

Biên bản kiểm định bình chữa cháy đạt chất lượng an toàn sử dụng

Serial: 31-1631011733



BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
MINISTRY OF LABOUR - INVALID AND SOCIAL AFFAIRS

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN KHU VỰC II
CENTER OF INDUSTRIAL SAFETY REGISTRATION ZONE II

Lầu 6, Citilight Tower, 45 Võ Thị Sáu
P. Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: (08) 38275301 - Fax: (08) 38275300
Website: <http://www.kiemdinhv.vn>

Số: 035093/CLSP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 08 năm 2016

THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA NHẬP KHẨU

1. Tên hàng hóa : Bình chịu áp lực
2. Ký/nhãn hiệu hàng hóa : Bình chữa cháy
3. Đặc tính kỹ thuật : (Xem trang sau)
4. Số lượng khai báo: 2.934 CHAI
5. Nước sản xuất theo khai báo: CHINA
6. Cảng chất hàng: NINGBO, CHINA
7. Cảng dỡ hàng: CÁT LÁI
8. Thời gian nhập khẩu: 06/2016
9. Thuộc lô hàng có các chứng từ sau :
 - Hợp đồng số: 16-7-1/CD-JS
 - Hóa đơn số: 16-7-1/CD-JS
 - Vận đơn số: NP0409JA10853
 - Phiếu đóng gói số : 16-7-1/CD-JS
 - Chứng nhận xuất xứ : CCPIT360 1602326848
 - Tờ khai hàng xuất/nhập khẩu số: 100971348220
10. Doanh nghiệp nhập khẩu : CÔNG TY TNHH XNK DỊCH VỤ CÔNG ĐĂNG
11. Giấy đăng ký kiểm tra số : 1947/TCHC ngày 29/07/2016
12. Ngày lấy mẫu/kiểm tra : 02/08/2016
13. Tại địa điểm : Cảng Cát Lái
14. Căn cứ kiểm tra: TCVN 6153÷6156:1996; TCVN6291÷6292:1997; TCVN6295:1997
TCVN 7472 :2005, TCVN 6008:1995; QCVN 01-2008/BLĐTBXH

KẾT QUẢ KIỂM TRA

Lô hàng đạt yêu cầu chất lượng quy định nhập khẩu.


KIỂM TRA VIÊN

Kiem Dinh
Đoàn Văn Bang

Nơi nhận:

- Doanh nghiệp nhập khẩu;
- Hải quan cửa khẩu;
- Lưu: Trung tâm KĐKTATKV 2.

KT. GIÁM ĐỐC



Thái Đôn Cơ

3. Đặc tính kỹ thuật : (ghi nhận theo hồ sơ)

TT	Loại thiết bị	SL (cái)	Số chế tạo chai/ lô chai	Áp suất làm việc (Mpa)	Áp suất thử (Mpa)	Dung tích (lít)
1	Chai MFZ4	500	MFZ4	1.2	2.5	4.0
2	Chai MFZL4	200	MFZL4	1.2	2.5	4.0
3	Chai MFZ8	700	MFZ8	1.2	2.5	8.0
4	Chai MFZL8	300	MFZL8	1.2	2.5	8.0
5	Chai XZFTB6ABC	250	XZFTB6ABC	1.2	2.5	6.0
6	Chai XZFTB8ABC	80	XZFTB8ABC	1.2	2.5	8.0
7	Chai MT3	300	8500 ÷ 8799	15	22.5	4.5
8	Chai MT5	604	10500 ÷ 11103	15	22.5	7.5

+ Nhà chế tạo: China

+ Năm chế tạo: 2016